

Projekt pn. „**EKOENERGIA w Gminie Józefów nad Wisłą – ETAP II**”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Józefów nad Wisłą, dnia 08.09.2020 r.

Znak postępowania: **IP.271.6.2020.PK**

-do wszystkich Wykonawców-

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Józefów nad Wisłą**”.

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Józefów nad Wisłą, ul. Opolska 33 F, 24-340 Józefów nad Wisłą, **przekazuje treść kolejnego zapytania** dotyczącego treści **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**, [wraz z udzieloną odpowiedzią.](#)

Pytanie z dnia 03.09.2020 r.:

Zgodnie z zamówieniem instalacja fotowoltaiczna powinna mieć moc min.3kWp. Zgodnie z zapisami STWIOR dotyczącej tej części zadania instalacja do 3kWp powinna być instalacją 1-fazowa, a powyżej 3kWp instalacją 3-fazową. Nie jest dokładnie określone co w przypadku, jeżeli instalacja jest równa 3kWp. Prosimy więc Zamawiającego o potwierdzenie, iż dla mocy 3kWp instalacji Wykonawca powinien przyjąć jako rozwiązanie podstawowe instalacje 3-fazowa. W przypadku, jeżeli na danym obiekcie nie będzie możliwości technicznych montażu takiej instalacji wtedy Wykonawca zastosuje instalację 1-fazową lub na wyraźne życzenie/ zgodę Właściciela obiektu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga tylko instalacji 1-fazowych.

- B. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

BURMISTRZ


.....
(podpis kierownika Zarządzającego
lub osoby upoważnionej)